

SKG Productcertificaat

415 . 630 . 01



Bezoekadres
Nieuwe kanaal 9f
Wageningen
Postadres
Postbus 362
6700 AJ WAGENINGEN

Uitgiftedatum: 1-mrt-2008
Vervangt uitgifte:
Vervaldatum : 1-mrt-2013

T 0317 – 421 720
F 0317 – 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde krukken en rozetten:
geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers met de navolgende technische specificatie:

Roestvaststalen geveerde krukstellen op rozetten met stalen onderconstructie

Voldoet aan de classificatie volgens **EN 1906 : 2002**

digit	1	2	3	4	5	6	7	8
klasse	4	7	-	0	1	4	0	B
Gebruiks- categorie	Technische levensduur	Deur gewicht	Rook- en brand- wering	Veiligheid	Corrosie weerstand	Beveiliging	Type bediening	
Category of use	Durability	Door mass	Suitability for use on fire / smoke doors	Safety	Corrosion resistance	Security	Type of operation	

zoals bepaald door SKG en vastgelegd in rapport **SKG 07-437**

Wageningen, 1-mrt-2008

ir. F. A. Zandstra
directeur

Op deze verklaring is van toepassing het SKG reglement voor Productcertificatie 2006.

Geldigheid van deze verklaring.

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om
enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- na verbreking van de certificatie-overeenkomst.
- na eenzijdige intrekking van deze verklaring of
- na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte of
d op de hierboven vermelde vervaldatum.